



Föreskrift om rengöringsfrister (sotningsfrister) för Varbergs kommun och Falkenbergs kommun

beslutade av direktionen i Räddningstjänsten Väst 2014-12-08.

Direktionen föreskriver följande med stöd av 3 kap. 1 § förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789)

Inledande bestämmelser

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur ofta rengöring/sotning enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska utföras.

Sotningsfrister för eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler

1. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare skall sotning utföras med fristen 3 år, oavsett vilket bränsleslag som används.

I övriga fall ska, om eldning sker med **fasta bränslen**, sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser konventionella pannor
2 ggr/år	Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
1 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.



Om eldning sker med *flytande bränslen* ska sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.
2 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

2. Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov skall sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
6 ggr/år	Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 år	Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov skall sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

3. Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder skall sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
1 år	Avser eldning i lokaleldstäder med fasta bränslen.
3 år	Avser eldning i lokaleldstäder som används i mindre omfattning*.

*Eldstäder anses användas i mindre omfattning om de eldas i kortare eldningscykler någon gång per vecka eller mindre, exempelvis eldstäder i fritidshus. Sådan eldning övergår normalt inte 500 kg (ca en kubikmeter) normaltorkad ved per år.



4. Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser normalfallet.
1 år	Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet.

5. Förändring av frist i ett enskilt fall

Direktionen kan ändra fristen i ett enskilt fall om det är betingat av brandskyddsmässiga skäl.

6. Undantag

Har eldning inte skett efter senaste rengöringen/sotningen behöver ny rengöring inte göras. Vid bestämmandet av nästa sotningstillfälle skall sotning dock anses gjord enligt gällande sotningsfrister.

7. Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015. Bestämmandet av det första rengöringstillfället efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter ska ske med utgångspunkt från den senaste sotningen före ikraftträdandet.